

## Bilag 1: Navngivning af stik



Stik tilslutning hovedledning (nedstrøms knude):

MÅLT FRA(BRØND)-MÅLT TIL(BRØND)-AFSTAND-URR

Ex: FK10196-FK10198-34,2-10 og FK10196-FK10198-15,8-3

Stik slutpunkt (opstrøms knude/skelbrønd):

MÅLT FRA(BRØND)-MÅLT TIL(BRØND)-AFSTAND-URR-T

Ex: FK10196-FK10198-34,2-10-T

Stik slutpunkt (opstrøms knude/vejbrønd):

MÅLT FRA(BRØND)-MÅLT TIL(BRØND)-AFSTAND-URR-V

Ex: FK10196-FK10198-15,8-3-V

**HUSK!** Afstand skal altid angives med 1 decimal (7,0 – 7,1 – 7,2)

**HUSK!** Knudenavne skal altid skrives med STORE bogstaver

**HUSK!** Urreference angives altid uden 0 værdi foran (1- 2 - 3 - - - 10)



